

設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法)】

性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄			設計内容確認欄				
		項目	設計内容	記載図書					
3 劣化の軽減 等級 (構造躯体等)	3-1 劣化対策等 (構造躯体等)	認定書等		<input type="checkbox"/> 認定書等(品確法)の活用 認定番号等 ()		審査員 記入欄 <input type="checkbox"/>			
		外壁の軸組等	外壁の構造等 (地面から1m)	<input type="checkbox"/> 外壁通気構造等 (真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) 柱 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+薬剤処理(現場処理可) <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+小径13.5cm <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 軸材・ 下地材 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理可) <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 合板 <input type="checkbox"/> 構造用合板等+薬剤処理(現場処理可) <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等				
		土台処	防 腐 ・ 防 蟻 理	<input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下端水切り <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> その他					
		浴室・脱衣室の防水	防水上の措置	浴室 <input type="checkbox"/> 浴室ユニット <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 <input type="checkbox"/> その他 脱衣室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 <input type="checkbox"/> その他					
		地 盤	防 蟻 措 置	防蟻措置(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 対象区域外) <input type="checkbox"/> べた基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理 <input type="checkbox"/> その他					
		基礎高さ	基 礎 高 さ	<input type="checkbox"/> 地面から基礎上端 又は土台下端までの高さが400mm以上					
		床下防湿措置等	床下地盤面の防湿措置・ 床下換気措置	<input type="checkbox"/> 防湿方法 (<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> 防湿フィルム <input type="checkbox"/> その他) <input type="checkbox"/> 換気措置 (<input type="checkbox"/> 換気口 <input type="checkbox"/> ねこ土台 <input type="checkbox"/> その他) <input type="checkbox"/> 基礎断熱工法 ※一部基礎断熱工法の場合もチェック					
		小屋裏換気	小屋裏換気 の 措 置	<input type="checkbox"/> 小屋裏有 (換気措置による) <input type="checkbox"/> 小屋裏無 (屋根断熱工法・その他の措置) ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック					
		構造部材等		<input type="checkbox"/> 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合					
		4 維持管理・更新	4-1 維持管理 対策等級 (専用配管)	専用配管	コンクリート 内埋込み配管		<input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し(コンクリートブロックを含む)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 配置図	審査員 記入欄 <input type="checkbox"/>
				地中埋設管	埋設管上の コンクリート打設		<input type="checkbox"/> 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し <input type="checkbox"/> 条例等による適用外の地域	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 基礎伏図	
				排水管の性状等	内面の仕様 設置状態		<input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置	<input type="checkbox"/> 設備図	